

Форма № 6.2-ИП ТС

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
ООО "ИКС Петропавловск-Камчатский"**

(наименование регулируемой организации)

за 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная №14	0	-	0	-	267,43	248	2,16	-	2,76	2,22

Управляющая организация ООО «ИКС»
Генеральный директор управляющей организации

Смелов Э.Ю.



Исполнитель: Директор по капитальному строительству
(должность)

Дашко Игорь Николаевич
Ф.И.О.

+7 981 145-65-33
контакт. тел. с кодом города

dashko@iks.plus
контакт. E-mail