

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО «Геотерм»

от 11.02.2016

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», АО «Геотерм» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 79 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» (далее – Постановление № 79) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм».

В Службу в электронном виде 25.01.2016 представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» за 2015 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» за 2015 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения АО «Геотерм» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности,

установленных Постановлением № 79, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Геотерм» обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2015 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен в срок, установленный п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 79 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. в сфере производства электрической энергии:

1.1. снижение потерь теплоносителя при его транспортировке в трассах трубопроводов ПВС, тыс. кВтч;

2. общие целевые показатели:

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, в % к предыдущему периоду;

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год по сравнению с 2014 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2014 год	2015 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Производство электрической энергии					
1.1.	Потери теплоносителя при его транспортировке в трассах трубопроводов	тыс. кВтч	-	-	-	-

	ПВС					
1.2.	Расход электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	тыс. кВтч	28 528	27 481	Уменьшение показателя на 1,047 (экономия)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности:*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	334,66**	322,82**	Уменьшение показателя на 11,84 (экономия)	-
2.2.	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрическая энергия					
	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	4	4	-	-
	фактически установлено	шт.	4	4	-	-
	Подлежит установке	шт.	0	0	-	-
	тепловая энергия					
	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	1	1	-	-
	фактически установлено	шт.	1	1	-	-
	Подлежит установке	шт.	0	0	-	-
	вода					

	число объектов, подлежащих учету (установке)	шт.	4	4	-	-
	фактически установлено	шт.	4	4	-	-
	Подлежит установке	шт.	0	0	-	-

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» за 2015 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.из м.	2015		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Производство э/э	Снижение потерь теплоносителя при его транспортировке в трассах трубопроводов ПВС (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	145	-	-	Информация организацией не представлена
	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов					
Общие	электрической энергии	%	100	100	-	-
	тепловая энергия	%	100	100	-	-
	холодная и горячая вода	%	100	100	-	-
	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1,6	3,5	-1,9	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета пришли к следующим выводам:

- Отчет соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказу № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Геотерм» из 3 утвержденных целевых показателей на 2015 год:

- показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» достигнут с превышением утвержденного значения;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», «Изменение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии» выполнен в полном объеме;

- по показателю «Снижение потерь теплоносителя при его транспортировке в трассах трубопроводов ПВС (к предыдущему периоду)» информация не представлена, т.к. отсутствует возможность количественно измерить данный показатель;

- запланированные АО «Геотерм» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены в полном объеме.

Следует отметить, что выполненные мероприятия привели к снижению расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии и, как следствие, к экономии топливно-энергетических ресурсов.


По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Геотерм» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в АО «Геотерм» для ознакомления;

- АО «Геотерм» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края

 Виноградова Е.С.