

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «Интарсия» за 2016 год

от 09.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 40 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 40) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия». ООО «Интарсия» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмом от 31.01.2017 № 7 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия» за 2016 год. Отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия» за 2016 год представлен в соответствии с требованиями к формам отчетов, утвержденными приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «Интарсия» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением №40, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Интарсия» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен в срок, установленный п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 40 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,0025	0,0025	0,0025
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии	%	100	100	100
3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности	% (к предыдущему периоду)	0,003	0,003	0,003

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в сетях	тыс. кВтч	377,705	380,556	Увеличение показателя на 2,851 (увеличение потребления ТЭР)	Увеличение потерь электрической энергии в электрических сетях обусловлено увеличением отпуска электроэнергии в сеть
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии	% от отпуска в сеть	7,496	7,494	Уменьшение показателя на 0,002(экономия)	-
2.	Общие целевые показатели					
2.1	Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности:*					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	27	27	0	Показатель за 2016 год остался на уровне 2015 года

* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,0025	0,002	0,0005	Показатель не достигнут
Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в					

собственности, приборами учета:						
электроэнергия	%	100	100	0	Показатель достигнут	
Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	0,003	0	0,003	Показатель не достигнут	

* Положительное значение показателя означает экономию потерь электрической энергии при передаче к предыдущему году, отрицательное – увеличение потерь электрической энергии при передаче к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета ООО «Интарсия» за 2016 год пришли к следующим выводам:

- Отчет ООО «Интарсия» за 2016 год, представленный в Службу, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказу № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Интарсия» из 3 утвержденных целевых показателей в сфере передаче электрической энергии на 2016 год:

- показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» не достигнут в полном объеме;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;

- показатель «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» не достигнут в полном объеме;

- запланированные ООО «Интарсия» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, установленных Постановлением № 40, и выполнены в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Интарсия» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод об эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ООО «Интарсия» для ознакомления;

- ООО «Интарсия» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Г.А. Цымбал