

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО «Колхоз Ударник» в сфере электроэнергетики

от 17.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 36 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 36) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник». ООО «Колхоз Ударник» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В Службу письмом от 01.02.2017 № 17 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» за 2016 год, который представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 к требованиям к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, утвержденным приказом Службы № 8-ОД (далее – Приказ № 8-ОД). В составе отчетности отсутствует пояснительная записка.

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения ООО «Колхоз Ударник» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 36, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности, выполнения ООО «Колхоз Ударник» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен в срок, установленный п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 36 на 2016 год утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

- снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду), тыс. т.у.т.;
- снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду), г.у.т./кВтч;
- снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии (к предыдущему периоду), тыс. кВтч;
- снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии, % от выработки э/э;
- снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % от отпуска в сеть;
- оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии, %;
- снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности - электрическая энергия, % (к предыдущему периоду).

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
-------	-------------------------	----------	----------	----------	--	-------------------------------

1.	Расхода топлива на выработку электрической энергии	тыс. т.у.т.	0,612	0,419	Снижение показателя на 0,193 (снижение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
2.	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии	г.у.т./кВтч	429,2	429,2	Показатель не изменился	Пояснения организацией не представлены
3.	Расход электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	тыс. кВтч	48,499	55,730	Увеличение показателя на 7,231	Пояснения организацией не представлены
4.	Удельный расход электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	3,29	5,40	Увеличение показателя на 2,11	Пояснения организацией не представлены
5.	Относительная величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	5,205	7,031	Увеличение показателя на 1,826	Пояснения организацией не представлены
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии*	%	-	-	Предприятие данные не представило	
7.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности-электрическая энергия*	тыс. кВтч	324,6	368,3	Увеличение показателя на 43,7	Пояснения организацией не представлены

*Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» за 2016 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический *		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	тыс. т.у.т.	0,145	-0,193	0,338	Показатель не достигнут, пояснения организацией не представлены
2.	Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	г.у.т./кВтч	40,0	0	40,0	Показатель достигнут
3.	Снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	0	-7,231	7,231	Показатель не достигнут, пояснения организацией не представлены
4.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	0	-2,11	2,11	Показатель не достигнут, пояснения организацией не представлены
5.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0	-1,826	1,826	Показатель не достигнут, пояснения организацией не представлены
6.	Оснащенность зданий, строений,	%	100	-		Предприятие данные не

	сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии					представило
7.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности- электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	100	-0,1	100,1	Показатель не достигнут, пояснения организацией не представлены

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году;

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета пришли к следующим выводам:

- Отчет, представленный в Службу, не соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, в составе Отчета отсутствует пояснительная записка, предусмотренная требованиями Приказа № 8-ОД;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Колхоз Ударник» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере электроэнергетики на 2016 год:

- показатели «Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Снижение расхода электрической энергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии», «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче», «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности- электрическая энергия» не достигнуты;

- показатель «Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)», «Оснащенность зданий,

строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии» достигнут;

- по показателю «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» информация не представлена;

- запланированные ООО «Колхоз Ударник» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, установленных Постановлением № 36, выполнены не в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ООО «Колхоз Ударник» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижении энергосбережения и энергоэффективности регулируемой организации в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики в ООО «Колхоз Ударник» для ознакомления;

- ООО «Колхоз Ударник» необходимо:

- представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Филатова Н.В.