

Отчет

о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»

от 06.02.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 43 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» на 2015-2019 годы» (далее – Постановление № 43) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго».

АО «Оборонэнерго» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2019 годы. В Службу письмом от 26.01.2017 № КМЧ/020/202 направлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» за 2016 год. Во исполнение приказа Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчетов о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД) АО «Оборонэнерго» отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» за 2016 год представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3,4 Приказа № 8-ОД.

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения АО «Оборонэнерго» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго», установленных Постановлением № 43, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Оборонэнерго» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки Отчета установлено следующее:

Отчет представлен в сроки, установленные п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 43 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

1. снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);
2. снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);
3. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %.

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Снижение относительной величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% (от отпуска в сеть)	9,370	9,325	Снижение показателя на 0,045(экономия)	
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений,	%	100	100		

	находящихся в собственности, приборами учета:*					
3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности*	% (к предыдущему периоду)	100,0	97,47	Снижение показателя на 2,56 (экономия)	

* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» за 2016 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,0252	0,045	-0,0198	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения
2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета**	%	100	100		
3.	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности	% (к предыдущему периоду)	0,1	2,56	-2,46	Показатель достигнут с превышением утвержденного значения

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

** Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» за 2016 год.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета АО «Оборонэнерго» за 2016 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2016 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 8-ОД, представлен по формам согласно Приказа № 8-ОД;

- АО «Оборонэнерго» представлен отчет в сроки, установленные требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оборонэнерго» из 3 утвержденных целевых показателей в сфере электроэнергетики на 2016 год:

- показатель «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» достигнут с превышением утвержденного значения;

- показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета» достигнут в полном объеме;

- показатель «Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнут с превышением утвержденного значения;

- запланированные АО «Оборонэнерго» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности соответствуют перечню обязательных мероприятий по энергосбережению, установленных Постановлением № 43. Однако запланированные технические мероприятия в 2016 году филиалом не выполнены.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Оборонэнерго» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточной эффективности реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет о результатах проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и

повышения энергетической эффективности в АО «Оборонэнерго» для ознакомления;

- АО «Оборонэнерго» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Н.В. Филатова