

Отчет
по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований
к программе энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный
завод»

от 06.03.2017

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014-2016 годы. Постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 27.03.2014 № 87 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» на 2014-2016 годы» (далее – Постановление № 87) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (далее – ЗАО «ПСРЗ»).

В Службу письмом от 06.02.2017 № 76/13 представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «ПСРЗ» за 2016 год. Представленный отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует формам отчетов, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

Объект проверки: отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «ПСРЗ» (далее – Отчет).

Цель проверки: проверка соблюдения ЗАО «ПСРЗ» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Постановлением № 87, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения ЗАО «ПСРЗ» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2016 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен с нарушением сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 87 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии, общие целевые показатели:

1. в сфере передачи электрической энергии:

1.1. изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду), тыс. кВтч;

1.2. изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

2. общие целевые показатели:

2.1. изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности, % (к предыдущему периоду);

2.2. оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %;

Проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год по сравнению с 2015 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	2016 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	тыс. кВтч	512,926	518,761	Увеличение показателя на 5,835 (увеличение потребления ТЭР)	Обусловлено увеличением отпуска электрической энергии в сеть в 2016 году по сравнению с 2015 годом
1.2.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	9,327	9,329	Увеличение показателя на 0,02 (увеличение потребления ТЭР)	Обусловлено увеличением отпуска электрической энергии в сеть в 2016 году по сравнению с 2015 годом
2.	Общие целевые показатели					
2.1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии**	шт.	5	5	-	
2.2.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности**					
	электрическая энергия	тыс. кВтч	2207,006	2104,14	Снижение показателя на 102,87	

* Для расчета показателей использованы данные отчетов о технико-экономических показателях ЗАО «ПСРЗ», представленных в Службу за 2015-2016 гг.;

**Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «ПСРЗ» за 2016 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2016		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
Передача э/э	Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)	тыс. кВтч	9,159	-5,835	14,994	Показатель не достигнут (увеличение выработки э/э в 16г. по сравнению с 15г.)
	Изменение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,03	-0,02	0,05	Показатель не достигнут
Общие	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					Показатель достигнут в полном объеме
	электрической энергии	%	100	100	-	
	Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности	% (к предыдущему периоду)	1	5	-4	

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета за 2016 год пришли к следующим выводам:

- представленный Отчет не соответствует формам отчетов, утвержденным Приказом № 8-ОД (отсутствует пояснительная записка);
- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЗАО «ПСРЗ» из 4 утвержденных целевых показателей в сфере передачи электрической энергии, общих целевых показателей на 2016 год:
 - показатели «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета», «Изменение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения,

эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности» достигнуты в полном размере;

- показатели «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)», «Изменение величины потерь электрической энергии (мощности) при передаче (к предыдущему периоду)» не достигнуты;

- согласно представленному Отчету, ЗАО «ПСРЗ» выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно, замена освещения, ремонт сетей.

По результатам оценки достижения утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере передачи электрической энергии можно сделать вывод о не эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году.

Рекомендации:

- Службе направить Отчет по результатам проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАО «ПСРЗ» для ознакомления;

- ЗАО «ПСРЗ» необходимо:

представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт

отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Н.В. Филатова