

Результат проверки отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта» (далее – МУП «УМиТ») в сфере электроэнергетики

от 26.03.2018

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 30.03.2015 № 79 «Об утверждении требований программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» на 2016-2018 годы» (далее – Постановление № 79) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ». В адрес Службы представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» за 2017 год (далее – Отчет) (исх. от 31.01.2018 №191). Отчет представлен согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД). В составе отчетности отсутствует пояснительная записка.

Объект проверки: Отчет МУП «УМиТ».

Цель проверки: проверка соблюдения МУП «УМиТ» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ», установленных Постановлением № 79, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения МУП «УМиТ» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проверяемый период: 2017 год.

По результатам проверки установлено следующее:

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 79 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

1. Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % (от отпуска в сеть);

2. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии, %;

3. Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия, % (к предыдущему периоду);

4. Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов: электрическая энергия, % (общего объема используемых осветительных устройств).

Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2017 год по сравнению с базовым периодом - 2016 годом, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год	2017 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1.1.	Относительная величины потерь электрической энергии при передаче*	% (от отпуска в сеть)	2,6	2,21	Уменьшение показателя на 0,39 (экономия потребления ТЭР)	
1.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии*	%	100	100	-	
1.3.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного,	тыс кВтч	32,721	37,950	Увеличение показателя на 5,229 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены

	бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия *					
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» за 2017 год.

Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2017		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Передача электрической энергии					
1.1.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% (от отпуска в сеть)	0,1	0,39	-0,29	Показатель достигнут в полном объеме
1.2.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии	%	100	100	0	Показатель достигнут в полном объеме
1.3.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	3	-5,229	8,229	Показатель достигнут не в полном объеме
1.4.	Использование регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов: электрическая энергия	% (общего объема используемых осветительных устройств)	10	-		Данные организацией не представлены

* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

Выводы:

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета МУП «УМиТ» за 2017 год пришли к следующим выводам:

- Отчет за 2017 год, представленный в Службу соответствует требованиям Приказа № 8-ОД;

- Отчет представлен в Службу без нарушения сроков, установленных требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «УМиТ» за 2017 год:

1. показатель «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче» достигнут в полном объеме;

2. показатель «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии» достигнут в полном объеме;

3. показатель «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности, электрическая энергия» достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены;

4. по показателю «Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов: электрическая энергия» сведения организацией не представлены.

- согласно представленному Отчету, МУП «УМиТ» мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены не в полном объеме.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году.

Рекомендации:

- МУП «УМиТ» представлять отчеты о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регулирующий орган по форме, утвержденной регулирующим органом;

- необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии с нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт
отдела по регулированию
тарифов в сфере электроэнергетики
Региональной службы по тарифам
и ценам Камчатского края



Г.А.Цымбал