

**Результаты проверки отчета о фактическом исполнении требований к  
программе энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности АО «Оссора» на 2016 – 2018 годы в сфере  
электроэнергетики**

от 28.02.2018

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» постановлением Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края (далее – Служба) от 26.03.2015 № 35 «Об утверждении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 – 2018 годы» (далее – Постановление № 35) утверждены требования к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Оссорское жилищно-коммунальное хозяйство». Так как АО «Оссора» является правопреемником МУП «Оссорское ЖКХ» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, принятые обязательства по Постановлению № 35 выполняются АО «Оссора».

В адрес Службы представлен отчет о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оссора» за 2017 год (далее – Отчет) (исх. от 29.01.2018 № 221). Отчет представлен согласно приложениям № № 1, 2, 3, 4, утвержденным приказом Службы от 06.02.2015 № 8-ОД «Об утверждении требований к формам отчета о фактическом исполнении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края» (далее – Приказ № 8-ОД).

**Объект проверки:** Отчет АО «Оссора».

**Цель проверки:** проверка соблюдения АО «Оссора» требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 2016-2018 годы, установленных Постановлением № 35, оценка достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения АО «Оссора» запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**Проверяемый период: 2017 год.**

**По результатам проверки Отчета установлено следующее:**

Отчет представлен без нарушения сроков, установленных п.14 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее – Правила № 340).

Постановлением № 35 утверждены следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроэнергетики:

1. Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду), %;
2. Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии, % от выработки э/э;
3. Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче, % от отпуска в сеть;
4. Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета, %;
5. Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности – электрическая энергия, % (к предыдущему периоду);
6. Использование регулируемыми организациями осветительных устройств с использованием светодиодов - электрическая энергия, % (общего объема используемых осветительных устройств).

**Экспертом Службы проведен анализ изменения фактических целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2017 год по сравнению с 2016 годом, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год	2017 год	Изменение (увеличение/уменьшение) показателя	Причины увеличения показателя
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии	г.у.т./кВтч	289,610**	290,759**	Увеличение показателя на 1,149 (увеличение потребления ТЭР)	Пояснения организацией не представлены
2.	Удельный расход электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	2080	2,060	Уменьшение показателя на 0,020 (уменьшение потребления ТЭР)	
3.	Потери электрической энергии в электрических сетях*	млн. кВтч	0,191	0,145	Уменьшение показателя на 0,046 (уменьшение потребления ТЭР)	
4.	Отпуск электрической энергии в сеть	млн. кВтч	1,411	1,408	Уменьшение показателя на 0,003 (уменьшение потребления ТЭР)	
5.	Относительная величина потерь электрической энергии в электрических сетях	% от отпуска в сеть	13,561	10,313	Уменьшение показателя на 3,248 (уменьшение потребления ТЭР)	
6.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	шт.	31***	31***	-	
7.	Расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности*					
	электрическая энергия	млн. кВтч	2,758***	2,664***	Уменьшение показателя на 0,094 (уменьшение потребления ТЭР)	

\* Определяется по данным систем расчетного учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов;

\*\* В связи с тем, что данные, представленные АО «Оссора» в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оссора» за 2017 год не соответствуют имеющимся в Службе данным, представленным ежемесячно в формате ТЭП за 2016, 2017 годы (в рамках проверки отчетов на компенсацию тарифов на электрическую энергию за 2016, 2017 годы), экспертами Службы анализ фактических показателей проводился на основании данных Службы.

\*\*\* Показатель принят на уровне предложений предприятия, представленных в составе отчета о фактическом исполнении требований к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оссора» за 2017 год.

**Проведен анализ достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которого представлены в таблице:**

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	2017 год		Отклонение (план – факт)	Причины отклонения
			Утвержденный (план)	Фактический*		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)	%	0	-1,149	1,149	Показатель достигнут не в полном объеме
2.	Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии	% от выработки э/э	0	0,020	-0,020	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
3.	Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче	% от отпуска в сеть	0,08	3,248	-3,168	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
4.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета:					
	электрической энергии	%	100	100	-	Показатель достигнут в полном объеме
5.	Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности					
	электрическая энергия	% (к предыдущему периоду)	1	4,466	-3,466	Показатель достигнут с превышением утвержденных значений
6.	Использование регулируемых организациями осветительных устройств с использованием светодиодов – электрическая энергия	% (общего объема используемых осветительных устройств)	10	10	-	Показатель достигнут в полном объеме

\* Положительное значение показателя означает экономию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к предыдущему году, отрицательное – увеличение потребления ТЭР к предыдущему году.

**Выводы:**

Эксперты Службы по результатам проверки Отчета АО «Оссора» за 2017 год пришли к следующим выводам:

- Отчет, представленный в Службу, соответствует требованиям Приказа № 8-ОД;

- Отчет представлен в сроки, установленные требованиями Правил № 340;

- в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оссора» в 2017 году:

- показатель «Снижение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии (к предыдущему периоду)» достигнут не в полном объеме, пояснения организацией не представлены;

- показатели «Снижение удельного расхода электроэнергии, используемой на собственные нужды при производстве электрической энергии», «Снижение относительной величины потерь электрической энергии при передаче», «Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности, приборами учета: электрической энергии», «Снижение расходов энергетических ресурсов в зданиях, строениях и сооружениях административного, бытового и хозяйственного назначения, эксплуатируемых организацией при осуществлении регулируемого вида деятельности: электрическая энергия», «Использование регулируемые организациями осветительных устройств с использованием светодиодов – электрическая энергия» достигнуты с превышением утвержденных значений.

По результатам оценки достижения установленных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнения запланированных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно сделать вывод о достаточно эффективной реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Оссора» в 2017 году.

**Рекомендации:**

АО «Оссора» необходимо обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической эффективности в соответствии нормативными правовыми актами в области энергосбережения.

Эксперт

Региональной службы по тарифам  
и ценам Камчатского края



Г.А. Цымбал